ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

ТМТП

JOINT-STOCK COMPANY
TUAPSE COMMERCIAL SEA PORT

Морской бульвар,2, г.Туапсе, Краснодарский край, 352800, тел. 8 (86167) 71-0-30,
Факс 8 (86167) 2-18-35, port_tuapse@tuapse.ru

**Технические условия № 15-11-398 от 02.09.2015г.
на выполнение проектных работ по водоснабжению «Здание административное управление Нефтерайона» расположенного по адресу: г. Туапсе ул. Гагарина, 25.**

Настоящие технические условия выданы для проектирования объектов водоснабжения Административного здания управления Нефтерайона и расположенного по адресу: г. Туапсе ул. Гагарина, 25.

1. Для выполнения проектной части руководствоваться следующими данными:

- Диаметр трубопровода водоснабжения административного здания управления нефтерайона – 50 мм.
- Диаметр трубопровода водоснабжения электрического котла – 25 мм.

2. Для выполнения технической части руководствоваться следующими данными:

- Точка подключения водоснабжения административного здания управления нефтерайона: водопровод от ввода №1 (приложение 1)
- Точка подключения водоснабжения электрического котла: административное здания управления нефтерайона (приложение 1)
- В точке подключения водоснабжения административного здания управления нефтерайона установить колодец диаметром 1 м и глубиной залегания 1м с установкой водомерного узла и запорно-регулирующей арматурой.
- Прокладку трубопровода водоснабжения предусмотреть подземную на глубине 1 м.
- Точки подключения определить по месту.
- Представить для согласования в ОСГЭ рабочий проект на водопроводные сети административного здания и отопительного котла.
- В проектных решениях предусмотреть: по окончанию выполнения работ проведение приемо-сдаточных испытаний с последующим принятием от монтажной организации выполненных работ с оформлением соответствующих актов.

Приложение:

1. Схема подключения точки и прокладки трубопровода.

Технический директор М.В. Шпитальный

Исполнитель: Татаркин С.А
Главный энергетик
Телефон: (861-67) 70-060

Схема (проектируемая) водоснабжения
Административного здания управления н/района
и электрокотла Р - 100 кВт.

